



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Spis. číslo: 16-0182
čj.: 19356/2016-SŽDC - OŘ HKR-ÚT
Vyřizuje: Jan Svěcený
Telefon: 972 341 556
E-mail: Sveceny@szdc.cz
Datum: 5. 10. 2016

Atelier Aurum s.r.o.
Michal Izák
Jiráskova 21
530 02 Pardubice

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k územní studii

Na základě předložené žádosti dává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“) toto

Souhrnné stanovisko k územní studii obce Černožice

Trat': celostátní dráha, traťový úsek Hradec Králové – Stará Paka, žkm 35,650 – 36,130 vpravo

TÚDÚ: 160120

Žadatel: Atelier Aurum s.r.o.

Investor: obec Černožice

Podle předložené žádosti se jedná o Územní studii zastavitelné plochy Z5 územního plánu obce Černožice. Toto území zasahuje do ochranného pásma celostátní dráhy ve správě SŽDC.


S předloženou územní studií souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) V dotčeném území se **nachází** podzemní vedení SŽDC ve správě OŘ HKR a ČD Telematika a.s. V souběhu s dálkovým kabelem ČD-Telematika (viz samostatné vyjádření) jsou vedeny zabezpečovací kabelové sítě ve správě OŘ HKR - viz příloha (od žkm 35,950 podél staré silnice do Jaroměře vpravo). Přesnou polohu kabelů je nutné určit vytyčením. Tyto sítě, stejně jako sítě ČD-Telematika, nesmí být změnou využití území nepříznivě dotčeny. V jejich ochranném pásmu, které je 1,5 m od krajního vodiče, nesmí být umístovány stavby, prováděny terénní úpravy nebo vysazovány dřeviny. Vytyčení a podmínky ohledně ochrany zabezpečovacích kabelů sdělí p. Schejbal Václav, zabezpečovací okrsek Česká Skalice, tel. 606 722 928. Platí Všeobecné podmínky.
- 2) Musí být zachována rezerva bez trvalých staveb pro plánované zdvoukolejnění dotčené elektrizované tratě do vzdálenosti min. 15 m od osy stávající koleje.
- 3) Výsadba dřevin a další úpravy musí zachovat výhled na trať u stávajícího železničního přejezdu P 5224 v rozsahu stanoveném čl. 7.3.4 ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody v platném znění.
- 4) U trati nebudou vysazovány dřeviny, které při plném vzrůstu mohou v případě pádu zasáhnout do průjezdného průřezu trati nebo ohrozit trakční vedení.
- 5) Protlak VN pod tratí musí být navržen mimo konstrukci železničního přejezdu dle předpisu SŽDC S4 a souvisejících norem a předpisů.
- 6) Vnitřní i venkovní obytné prostory musí vyhovovat hygienickým limitům pro hluk a vibrace stanovené nařízením vlády č. č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění a požadavkům uvedeným v § 30-34 a § 77 zákona č. 267/2015 Sb., který je novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s rezervou pro plánované zdvoukolejnění. U případných staveb v 60 m ochranném pásmu dráhy musí být toto nejpozději v rámci územního řízení o umístění stavby doloženo akustickou studií zpracovanou akreditovanou osobou a souhlasem krajské hygienické stanice.

- 7) Vzhledem k elektrizaci trati stejnosměrným napětím 3 kV upozorňujeme na možný výskyt korozivních zemních bludných proudů. Podzemní části staveb musí být navrženy z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.

Projekty pro umístění jakýchkoliv staveb, rozsáhlejší terénní úpravy a souvislé výsadby dřevin v 60 m ochranném pásmu dráhy požadujeme předložit k odsouhlasení.

Toto souhrnné stanovisko platí 2 roky od data vydání.


Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(14)

Přílohy: situace zab. sítí SŽDC – Všeobecné podmínky
ověřená studie



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Všeobecné podmínky pro činnosti v okolí zabezpečovacích a sdělovacích kabelů ve správě SSZT Hradec Králové

V zájmovém území předpokládaných prací se nacházejí podzemní zabezpečovací a sdělovací kabely a zabezpečovací zařízení ve správě SZDC, s.o., OŘ Hradec Králové, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen SSZT HK).

Prováděnými pracemi nesmí být poškozovány stávající části venkovního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místě zamýšlených prací. Vytyčené kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem ve smyslu zákona 151/2000 Sb. § 92. Vytyčení tras bude provedeno na všech místech požadovaných zhotovitelem. S tímto vytyčením bude zhotoviteli předán „Zápis o vytyčení“. Zástupce zhotovitele si provede označení vytyčené trasy kolíky, ne pouze barvou. Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou kabelů a s podmínkami práce v jeho blízkosti. Zahájení zemních prací bude oznámeno pověřenému zástupci SSZT Hradec Králové, jenž koná dozor nad stavbou. Pokud se v trase nachází pomocná zařízení (kabelový objekt, kabelový rozvaděč, apod.), která jsou součástí kabelů, nesmí s ním být bez vědomí SSZT Hradec Králové jakkoliv manipulováno. SSZT upozorňuje, že při práci v blízkosti kabelu je nutno dodržet platné právní předpisy zejména pak zákon o drahách č. 266/1994 Sb. a ustanovení norem ČSN 73 6005 a ČSN 73 6133. Veškeré zemní práce probíhající blíže než 1,5 m od kabelu budou prováděny ručně. Zhotovitel musí dodržovat nad kabelovou trasou zákaz přejíždění těžkými vozidly a jinou mechanizací, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození. Nad kabelovou trasou musí dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům. Bez souhlasu SSZT nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy (krytí) nad kabelem. Při křížení by měly být uloženy sdělovací kabely v zemi nebo v povrchových kabelovodech zpravidla pod elektrické kabely silové, ale nad všechny ostatní podzemní sítě. K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění, musí být při souběhu a křížení mezi kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podle ČSN 73 6005.

Po případném odkrytí kabelů musí zhotovitel výlukových prací kabely chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Při odkrytí a při uložení kabelů do nové kabelové trasy před zakrytím (zaházením) kabelů musí objednatel přizvat zástupce SSZT Hradec Králové ke kontrole, zda není některý kabel viditelně poškozen. Pokud dojde k poškození kabelů při prováděných úpravách pláně, objednatel toto neprodleně ohlásí odpovědnému zástupci SSZT Hradec Králové.

Ing. Jindřich Červený

Přednost SSZT HK

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

(97)

1/1

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

grf

