



559/28

158

14

559/45

NOVÝ ROZPOJOVACÍ PÍLÍŘ
SR 502/NKW2

559/33

UZEMNĚNÍ
25m

R56

15Ω

25m

KABELOVÁ SPOJKA
SSU 4-L (2ks)PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
7m

559/34

LEGENDA

- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÝ PŘIPOJKOVÝ PÍLÍŘ
- SKUTEČNÁ VELIKOST PÍLÍŘE
- OCHRANNÉ PÁSMO KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÉ UZEMNĚNÍ PŘIPOJKOVÉHO PÍLÍŘE
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN

Není součástí PD

- PLYNOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- CHODNÍK
- KOMUNIKACE
- PLOTY A ZIDKY

18
54/1HRANICE A ČÍSLA STAVEBNÍCH PARCEL
HRANICE A ČÍSLA POZEMKOVÝCH PARCEL

ELINSTALACE BUDE PROVĚDĚNA DLE ČSN 33 2000-1, PNE 330000-1
ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 A DALŠÍCH DOTYČNÝCH ČSN.
V MÍSTECH PŘÍPOJNEHO KŘÍŽENÍ, NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI,
BUDOU PROVĚDĚNA OPATŘENÍ DLE ČSN 73 6005.

PŘED ZAPOČETÍM ZEMLINÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVĚDĚNO V CELÉ
TRASE VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ.

VNĚŠÍ VLIVY: DLE PNE 330000-2, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

3PEN AC 50Hz 400/230V/7N-C
OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE PNE 330000-1
ŽIVÝCH ČÁSTÍ dle 3.2.2.2 KRYTÝ NEBO PŘEPAŽKAMI
dle 3.2.2.4 IZOLACE
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle 3.3.2.5 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Marcela
Mečířová

Číslo projektu: 11/2018
DPS
MĚŘÍTKO
1:500
POČET A4
1
ČÍSLO STAVBY
N-12-2017491
Č. PŘÍLOHY
F.2.2.1

MATEX HK

Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČO: 25968807 DIČ: CZ25968807

AUTOR PROJEKTU	ALEŠ PAVLÍČEK
VYPRACOVAL	PETR ŠTEFÁČEK
STAVEBNÍ ÚŘAD	SMÍRČE
INVESTOR	ČEZ DISTRIBUCE, o. s.
AKCE:	Černožice n/L., p.č. 559/28, Zídek, kvnn

PŘÍLOHA: SITUACE STAVBY

