



**SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLOUV O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN)
ČÍSLO: 16_SOBS01_4121224600**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | Bankovní spojení Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-4544580267/0100 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Ing. Jaroslav Babka, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Atelier "AURUM" s.r.o.
IČ 42937680 DIČ CZ42937680
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Jiráskova Č. P. / Č. O. 21 PSČ 530 02
OBEC Pardubice MÍSTNÍ ČÁST Zelené Předměstí
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. C 1226 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ZASTOUPENÍ Ing. arch. IVANA PETRŮ, jednatel
TELEFON 466612213 / 602137322 FAX 466612213
E-MAIL AURUM@AURUMROOM.CZ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Podle žádosti o připojení č. 4121224600 ze dne 31. 8. 2016 zamýšlí Žadatel provést stavbu v lokalitě: Revoluční p.č.559/39, kat.území: Černožice nad Labem, parc.č.559/39, 503 04 Černožice, v rámci které zhotoví nebo alespoň umožní zhotovit odběrná elektrická zařízení (dále jen „odběrná zařízení“) ve více odběrných místech s tím, že odběrná zařízení v těchto odběrných místech se připojí do distribuční soustavy PDS k napěťové hladině 0,4 kV (NN) kV (dále jen „Stavba Žadatele“). Počet odběrných míst zahrnutých do Stavby Žadatele a jejich požadovaný rezervovaný příkon jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 2) PDS neshledal důvody, jež by budoucímu připojení bránily, a s ohledem na údaje pro zapojení odběrných zařízení do distribuční soustavy a údaje o odběru uvedené v žádosti o připojení určil technické podmínky připojení odběrných zařízení (dále jen „TPP“), které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její součástí.
- 3) K připojení může dojít až poté, co Žadatel provede Stavbu Žadatele a PDS provede odpovídající úpravu své distribuční soustavy.

II. BUDOUCÍ SMLOUVA

- 1) PDS se zavazuje uzavřít pro každé odběrné zařízení v rámci Stavby Žadatele, nejednou nebo postupně, smlouvu o připojení (dále jen „budoucí smlouva“) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“) a smluvně sjednaných podmínek a to na písemnou výzvu Žadatele.
- 2) Za stejných podmínek jako Žadatel může vyzvat PDS k uzavření budoucí smlouvy osoba, kterou Žadatel označí v písemném sdělení PDS (dále jen „Zákazník“); sdělení musí obsahovat identifikační údaje o Zákazníkovi a důvod, pro který Zákazníkovi svědčí právo požadovat uzavření budoucí smlouvy.
- 3) Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné zařízení a po připojení zajistit Žadateli nebo Zákazníkovi rezervovaný příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah budoucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

III. PODMÍNKY BUDOUCÍHO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ

- 1) Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 962 500,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy; obdržel-li PDS platbu před uzavřením této smlouvy, platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbývající část Žadatel zaplatí nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení PDS podle odstavce 2) písm. c). Podíl na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostním převodem na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981224600.
- 2) PDS je povinen
 - a) zajistit provedení úpravy distribuční soustavy v souladu s technickým řešením připojení odběrných zařízení určeným v TPP (dále jen „Stavba PDS“),
 - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu PDS,

Otočte prosím



5010000001102100401



Příloha č. 1 smlouvy 16_SOBS01_4121224600

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121224600

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – lokalita odběrných míst

umístění zařízení: Revoluční p.č.559/39, kat.území: Černožice nad Labem, parc.č.559/39, 503 04 Černožice

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

Povolený požadovaný rezervovaný příkon (hodnota součtu jističů před elektroměry pro celou lokalitu) činí:

pro 1 fáz. jističe: 0,0

pro 3 fáz. jističe: 1925,0

Výčet:

Hodnota jističe	Počet fází	Počet stejných typů
25,0	3	77

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Připojení lokality 77 RD (charakter odběru T4 vytápění) je podmíněno výstavbou TS 35/0,4 kV a kabelového vedení vn a nn. Ze stávajícího podpěrného bodu č. 6 odbočky vn k TS HK_1136 bude přes UO vedeno kabelové vedení vn do nové TS v délce trasy cca 480 m. TS bude osazena transformátorem 630 kVA. Předpoklad umístění TS (zastavěná plocha cca 12 m²) je uprostřed řešené lokality na pozemku p.č. 128. Z nové TS budou vyvedena kabelová vedená AYKY 3x240+120 mm², která budou rovnoměrně smyčkovat jednotlivé pozemky pro budoucí RD. Vedení budou propojena do stávajících rozvodů v okolních ulicích Revoluční a K Čáslavkám. PD k územnímu řízení předejte k odsouhlasení.

Pro připojení budoucích odběrných míst dle výše uvedené specifikace provede žadatel tyto úpravy na své náklady:

Přívodní vedení od kabelových skříní k elektroměrovým rozvaděčům a elektroměrové rozvaděče, které budou umístěny přístupně v oplocení jednotlivých RD.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Hranice vlastnictví, umístění a typ měření a předpokládaný termín připojení bude upřesněn po podání žádosti na připojení pro jednotlivá odběrná místa.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.