



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



územní odbor Hradec Králové
dopravní inspektorát – dopravně inženýrský úsek

Č. j.: KRPH-126-173/ČJ-2016-050206

Hradec Králové 22. srpna 2016

Počet listů: 1

Atelier Aurum s.r.o.
Jiráskova 21
530 02 Pardubice

Vyjádření k připravované akci (projektu):

Územní studie – lokalita P2 územního plánu Černožice - VARIANTA

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení ve smyslu ustanovení § 1 Zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů; s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, posoudil Vámi předloženou dokumentaci ve stupni studie možného řešení a na podkladě Vaší žádosti vydává toto vyjádření k připravované dokumentaci stavby.

Podle předložené dokumentace se jedná o návrh dopravního řešení lokality P2 územního plánu Černožice.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené projektové dokumentaci máme k výše specifikované akci následující připomínky:

Jižní komunikace bude obtížně dopravně připojitelná na stávající místní komunikaci Družstevní z důvodu nemožnosti zajistit vyhovující rozhledové poměry v případné zástavbě či výsadby na pozemku p.č. 525/74.

Je třeba provést rámcový výpočet dopravy v klidu pro ověření dostačujícího počtu navrhovaných odstavných a parkovacích stání.

Bude prověřena vhodnost návrhu obytné zóny (vč. nezbytných zklidňujících prvků) ve vazbě na stávající zástavbu (např. zda bude stávající zástavba také začleněna do obytné zóny).

Je třeba prověřit vhodnost umístění parkovacích stání v koncové části severní komunikace z důvodu nestandardně prováděného vjezdu či výjezdu.

npor. Mgr. Tomáš Fulka
vedoucí oddělení

Zpracoval: por. Ing. Lukáš Pultar
komisař DI HK



Datová schránka: kh2nw4r, Atelier "AURUM" s.r.o.

Uživatel: Ivana Petřů

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Projektová dokumentace - lokalita P2 Černožice

ID zprávy: 394660189

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 22. 8. 2016 v 11:58:37

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ

ID schránky: urnai6d

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: KRPH-126/ČJ-2016-050206

Naše spisová zn.: Nezádáno

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

[126_173_pdf.pdf \(145,43 kB\)](#)
